

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

La BAMPI S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità
che la guarnizione speciale siliconica ROSSA

modello Bode tipo B5-7610

è idonea ed omologata per la realizzazione di

**IMPIANTI D'EVACUAZIONE DEI GAS DI COMBUSTIONE
DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE**

e

**IMPIANTI D'EVACUAZIONE DEI GAS DI COMBUSTIONE
PRODOTTI DAI PIANI DI COTTURA DELLE CUCINE**

con temperatura fino a 120 °C come da certificato

TUV A1940-00/11

(omologata T120 W secondo EN 14241-1)

Inoltre la guarnizione speciale siliconica ROSSA (Bode tipo B5-7610)
risponde ai seguenti requisiti:

- ✓ Tenuta ermetica all'aria (sovrappressione e depressione)
- ✓ Tenuta ermetica rispetto ad eventuali condense
- ✓ Resistenza agli acidi contenuti nelle condense

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione
delle normative vigenti in merito.


RICCARDO BAMPI

Il Presidente BAMPI S.p.A.