

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

La BAMPI S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità

che il programma di tubi e raccordi in polipropilene ad innesto

POLO-KAL NGconcepito per impianti di scarico funzionanti in gravità all'interno degli edifici
in conformità alla UNI EN 12056-2:2001

è idoneo per l'impiego in

**IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI REFLUI
DI STUDI DENTISTICI**compatibilmente con le sostanze chimiche
con le concentrazioni ed alle temperature riportate nella tabella denominata
"Bampi – resistenza agli agenti chimici dei sistemi in PP"

Il sistema è stato inoltre collaudato per la tenuta stagna a depressioni fino a 900 mbar

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione
delle normative vigenti in merito.

RICCARDO BAMPI



Il Presidente BAMPI S.p.A.

