

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

**La BAMPI S.p.A.**

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità

che i

**MANICOTTI TAGLIAFUOCO**

identificati dai seguenti codici articolo:

**U00A0032, U00A0040, U00A0050, U00A0063, U00A0075, U00A0090, U00A0100,  
U00A0110, U00A0125, U00A0140, U00A0160, U00A0200, U00A0250, U00A0315**

sono progettati e realizzati per l'installazione in sistemi di scarico  
in polipropilene (PP), in polietilene (PE), in PVC ed in ABS  
in conformità alla normativa

**UNI EN 1366-3**

*"Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi –  
Parte 3: Sigillanti per attraversamenti"*

come da seguenti certificazioni:

- ✓ Rapporto di Prova dell'Istituto Giordano n. 285886/3337FR del 01/09/2011  
POSA IN **SOLAIO**
- ✓ Rapporto di Prova LAPI n. 14/C/09-48FR del 13/07/2009  
POSA IN **PARETE IN MURATURA**
- ✓ Rapporto di Prova LAPI n. 3/C/08-23FR del 25/06/2008  
POSA IN **PARETE IN CARTONGESSO**

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione  
delle normative vigenti in merito.

  
RICCARDO BAMPI

Il Presidente BAMPI S.p.A.